



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ЧЕРНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ул. Октябрьская, 73, с. Черниговка, Черниговский муниципальный район, 692372  
Тел/факс: (42351) 27-8-57 Email: ond\_chernigovsky@mchs25.ru

## Акт № 2 обследования

«12» марта 2019 года

с. Черниговка  
(город, село, поселок)

10 ч. 00 мин.

Главный государственный инспектор Черниговского района по пожарному надзору  
Дмитренко Константин Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. «26» февраля 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «12» марта 2019 г.  
проведено обследование документов, объекта заявителя  
здание учебного корпуса КГБ ПОУ «ЧСК»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Приморский край, Черниговский район, с. Черниговка  
ул. Ленинская, 72

при обследовании совместно с директором Хижняк Николаем Викторовичем

Фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание учебного корпуса трехэтажное, кирпичное, перекрытия выполнены из  
железобетонных плит, крыша покрыта шифером по деревянной обрешетке.  
Освещение электрическое, отопление централизованное. Здание, помещения  
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Пути эвакуации и  
эвакуационные выходы обозначены знаками пожарной безопасности.  
Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения  
(огнетушителями).

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	не выявлены	

С Актом обследования ознакомлен:

Китасек Н.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» марта 2019 г.

Дресов  
(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Китасек Н.В.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«12» марта 2019 г.

Дресов  
(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Черниговского района по пожарному надзору Дмитренко К.А.

«12» марта 2019 г.

